

**Баланс электрической мощности по диапазонам напряжения на 2023 год**  
**Новгородская область**  
**Сетевая организация - ООО "Энергосистемы"**

МВт

№ п.п.	Показатели	План на 2023 год					в том числе									
							1 полугодие 2023 года					2 полугодие 2023 года				
		Всего	ВН	СН1	СН2	НН	Всего	ВН	СН1	СН2	НН	Всего	ВН	СН1	СН2	НН
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Поступление мощности в сеть , ВСЕГО	1,9051	0,0000	0,0000	1,9051	1,6047	1,9122	0,0000	0,0000	1,9122	1,6176	1,8980	0,0000	0,0000	1,8980	1,5919
1.1.	из смежной сети, всего	x	x	0,0000	0,0000	1,6047	x	x	0,0000	0,0000	1,6176	x	x	0,0000	0,0000	1,5919
	в том числе из сети	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.1.	ВН	x	x		0,0000		x	x		0,0000		x	x		0,0000	
1.1.2.	СН1	x	x	x	0,0000		x	x	x	0,0000		x	x	x	0,0000	
1.1.3.	СН2	x	x	x	x	1,6047	x	x	x	x	1,6176	x	x	x	x	1,5919
1.2.	от электростанций	0,0000					0,0000					0,0000				
1.3.	от ПАО "ФСК ЕЭС"	0,0000					0,0000					0,0000				
1.4.	от ПАО "МРСК Северо-Запада" (филиал "Новгородэнерго")	1,9051			1,9051		1,9122			1,9122		1,8980			1,8980	
1.5.	от других сетевых организаций	0,0000					0,0000					0,0000				
2.	Потери в сети	0,0999	0,0000	0,0000	0,0000	0,0999	0,1002	0,0000	0,0000	0,0000	0,1002	0,0996	0,0000	0,0000	0,0000	0,0996
2.1.	в том числе потери при передаче сторонним потребителям	0,0999	0,0000	0,0000	0,0000	0,0999	0,1002	0,0000	0,0000	0,0000	0,1002	0,0996	0,0000	0,0000	0,0000	0,0996
3.	Потери в %	5,2438	0,0000	0,0000	0,0000	6,2254	5,2400	0,00	0,00	0,00	6,19	5,2476	0,00	0,00	0,00	6,26
4.	Расход мощности на производственные и хозяйственные нужды	0,0000					0,0000					0,0000				
5.	Полезный отпуск мощности потребителям	1,8052	0,0000	0,0000	0,3004	1,5048	1,8120	0,0000	0,0000	0,2946	1,5174	1,7984	0,0000	0,0000	0,3061	1,4923
5.1.	потребителям ООО "ТНС энерго Великий Новгород"	1,8052	0,0000		0,3004	1,5048	1,8120			0,2946	1,5174	1,7984			0,3061	1,4923
5.2.	переток в ПАО "МРСК Северо-Запада" (филиал "Новгородэнерго")	0,0000					0,0000					0,0000				
5.3.	переток в другие сетевые организации	0,0000					0,0000					0,0000				
	Проверка		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000