

**Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства
за 1 полугодие 2021 года**

Центр питания	№ ТП,РТП	Номер рубильника	Напряжение, кВ	Летний минимум, кВт	Потребители
ПС Антоново	РТП-80	01	0,38	вкл	T1
ПС Антоново	РТП-80	02	0,38	14,4	жилой дом, ул.Б.Московская, д. 120,к.2
ПС Антоново	РТП-80	03	0,38	13,2	жилой дом, ул.Б.Московская, д. 120,к.1
ПС Антоново	РТП-80	04	0,38	8,5	жилой дом, ул.Б.Московская, д. 122,к.2
ПС Антоново	РТП-80	05	0,38	22,7	жилой дом, ул.Б.Московская, д. 122,к.3
ПС Антоново	РТП-80	06	0,38	10	жилой дом, ул.Б.Московская, д. 124,к.2
ПС Антоново	РТП-80	07	0,38	24,1	жилой дом, ул.Б.Московская, д. 124,к.3
ПС Антоново	РТП-80	08	0,38	0,1	ГРП. ул.Б.Московская д.124А
ПС Антоново	РТП-80	09	0,38	5	ВРУ встроенных помещений ул.Б.Московская, д. 124, к. 3
ПС Антоново	РТП-80	10	0,38	-	-
ПС Антоново	РТП-80	01	0,38	вкл	T2
ПС Антоново	РТП-80	02	0,38	14	жилой дом,г.Великий Новгород,ул.Б.Московская, д. 120,к.2
ПС Антоново	РТП-80	03	0,38	10	жилой дом,г.Великий Новгород,ул.Б.Московская, д. 120,к.1
ПС Антоново	РТП-80	04	0,38	22,5	жилой дом,г.Великий Новгород,ул.Б.Московская, д. 122,к.2
ПС Антоново	РТП-80	05	0,38	11,7	жилой дом,г.Великий Новгород,ул.Б.Московская, д. 122,к.3
ПС Антоново	РТП-80	06	0,38	26	жилой дом,г.Великий Новгород,ул.Б.Московская, д. 124,к.2
ПС Антоново	РТП-80	07	0,38	12	жилой дом,г.Великий Новгород,ул.Б.Московская, д. 124,к.3
ПС Антоново	РТП-80	08	0,38	0	ГРП. ул.Б.Московская д.124А
ПС Антоново	РТП-80	09	0,38	10	ВРУ встроенных помещений ул.Б.Московская, д. 124, к. 3
ПС Антоново	РТП-80	10	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.2	01	0,38	вкл	T1
ПС Антоново	ТП-78.2	02	0,38	11,2	жилой дом, ул.Б.Московская, д. 122,к.1
ПС Антоново	ТП-78.2	03	0,38	14	жилой дом, ул.Б.Московская, д. 124,к.1
ПС Антоново	ТП-78.2	04	0,38	13	жилой дом, ул.Б.Московская, д. 124,к.1
ПС Антоново	ТП-78.2	05	0,38	40	жилой дом, ул.Б.Московская, д. 122
ПС Антоново	ТП-78.2	06	0,38	15	жилой дом, ул.Б.Московская, д. 124
ПС Антоново	ТП-78.2	07	0,38	10,3	ВРУ встроенных помещений ул.Б.Московская, д. 122
ПС Антоново	ТП-78.2	08	0,38	1,2	ВРУ БССС Б.Московская д.122б
ПС Антоново	ТП-78.2	09	0,38	10	ВРУ встроенных помещений ул.Б.Московская, д.124
ПС Антоново	ТП-78.2	10	0,38	7,4	котельная ул.Б.Московская 122Б
ПС Антоново	ТП-78.2	01	0,38	вкл	T2
ПС Антоново	ТП-78.2	02	0,38	10	жилой дом, ул.Б.Московская, д. 122,к.1
ПС Антоново	ТП-78.2	03	0,38	11,3	жилой дом, ул.Б.Московская, д. 124,к.1
ПС Антоново	ТП-78.2	04	0,38	22,4	жилой дом, ул.Б.Московская, д. 124,к.1
ПС Антоново	ТП-78.2	05	0,38	10	жилой дом, ул.Б.Московская, д. 122
ПС Антоново	ТП-78.2	06	0,38	19	жилой дом, ул.Б.Московская, д. 124
ПС Антоново	ТП-78.2	07	0,38	8,7	ВРУ встроенных помещений ул.Б.Московская, д. 122
ПС Антоново	ТП-78.2	08	0,38	0,4	ВРУ БССС Б.Московская д.122б
ПС Антоново	ТП-78.2	09	0,38	30	ВРУ встроенных помещений ул.Б.Московская, д.124
ПС Антоново	ТП-78.2	10	0,38	1,5	котельная ул.Б.Московская 122Б
ПС Антоново	ТП-78.3	01	0,38	вкл	T1
ПС Антоново	ТП-78.3	02	0,38	9	жилой дом,г.Великий Новгород,ул. Якова Павлова д.5 корп. 2
ПС Антоново	ТП-78.3	03	0,38	25,8	жилой дом,г.Великий Новгород,ул. Якова Павлова д.3 корп. 1
ПС Антоново	ТП-78.3	04	0,38	2	жилой дом,г.Великий Новгород,ул. Якова Павлова д.5
ПС Антоново	ТП-78.3	05	0,38	18,4	жилой дом,г.Великий Новгород,ул. Якова Павлова д.5 корп. 1
ПС Антоново	ТП-78.3	06	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.3	07	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.3	08	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.3	09	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.3	10	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.3	01	0,38	вкл	T2
ПС Антоново	ТП-78.3	02	0,38	20	жилой дом,г.Великий Новгород,ул. Якова Павлова д.5 корп. 2
ПС Антоново	ТП-78.3	03	0,38	7,4	жилой дом,г.Великий Новгород,ул. Якова Павлова д.3 корп. 1
ПС Антоново	ТП-78.3	04	0,38	23,6	жилой дом,г.Великий Новгород,ул. Якова Павлова д.5
ПС Антоново	ТП-78.3	05	0,38	14	жилой дом,г.Великий Новгород,ул. Якова Павлова д.5 корп. 1
ПС Антоново	ТП-78.3	06	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.3	07	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.3	08	0,38	-	-

Центр питания	№ ТП,РТП	Номер рубильника	Напряжение, кВ	Летний минимум, кВт	Потребители
ПС Антоново	ТП-78.3	09	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.3	10	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.4	01	0,38	вкл	T1
ПС Антоново	ТП-78.4	02	0,38	14,2	ВРУ-1 жилого дома ул.Б.Московская, д. 126
ПС Антоново	ТП-78.4	03	0,38	10,2	ВРУ-2 жилого дома ул.Б.Московская, д. 126
ПС Антоново	ТП-78.4	04	0,38	12	ВРУ-1 жилого дома ул.Б.Московская, д. 126 к.1
ПС Антоново	ТП-78.4	05	0,38	19,4	ВРУ-1 жилого дома ул.Б.Московская, д. 128 к.1
ПС Антоново	ТП-78.4	06	0,38	18,8	ВРУ-2 жилого дома ул.Б.Московская, д. 128 к.1
ПС Антоново	ТП-78.4	07	0,38	10,1	ВРУ встроенных помещений ул.Б.Московская, д. 126/10
ПС Антоново	ТП-78.4	08	0,38	10	ВРУ встроенных помещений ул.Б.Московская, д.126
ПС Антоново	ТП-78.4	09	0,38	13	ВРУ встроенных помещений ул.Б.Московская, д.128/10
ПС Антоново	ТП-78.4	10	0,38	8	котельная поз.77.2
ПС Антоново	ТП-78.4	11	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.4	01	0,38	вкл	T2
ПС Антоново	ТП-78.4	02	0,38	13	ВРУ-1 жилого дома ул.Б.Московская, д. 126
ПС Антоново	ТП-78.4	03	0,38	14,5	ВРУ-2 жилого дома ул.Б.Московская, д. 126
ПС Антоново	ТП-78.4	04	0,38	7	ВРУ-1 жилого дома ул.Б.Московская, д. 126 к.1
ПС Антоново	ТП-78.4	05	0,38	10,5	ВРУ-1 жилого дома ул.Б.Московская, д. 128 к.1
ПС Антоново	ТП-78.4	06	0,38	16,8	ВРУ-2 жилого дома ул.Б.Московская, д. 128 к.1
ПС Антоново	ТП-78.4	07	0,38	15,7	ВРУ встроенных помещений ул.Б.Московская, д. 126/10
ПС Антоново	ТП-78.4	08	0,38	8	ВРУ встроенных помещений ул.Б.Московская, д.126
ПС Антоново	ТП-78.4	09	0,38	2,5	ВРУ встроенных помещений ул.Б.Московская, д.128/10
ПС Антоново	ТП-78.4	10	0,38	15,3	котельная поз.77.2
ПС Антоново	ТП-78.6	01	0,38	вкл	T1
ПС Антоново	ТП-78.6	02	0,38	10,1	ВРУ школы ул.Б.Московская, д.126, корп.3
ПС Антоново	ТП-78.6	03	0,38	18	жилой дом, ул. Якова Павлова, д.7, к.1
ПС Антоново	ТП-78.6	04	0,38	16	жилой дом, ул. Ворошилова, д.14
ПС Антоново	ТП-78.6	05	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.6	06	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.6	07	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.6	08	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.6	09	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.6	10	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.6	01	0,38	вкл	T2
ПС Антоново	ТП-78.6	02	0,38	22,3	ВРУ школы ул.Б.Московская, д.126, корп.3
ПС Антоново	ТП-78.6	03	0,38	13	жилой дом, ул. Якова Павлова, д.7, к.1
ПС Антоново	ТП-78.6	04	0,38	13,5	жилой дом, ул. Ворошилова, д.14
ПС Антоново	ТП-78.6	05	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.6	06	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.6	07	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.6	08	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.6	09	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.6	10	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.7	01	0,38	вкл	T1
ПС Антоново	ТП-78.7	02	0,38	12	жилой дом, ул.Б.Московская, д. 130
ПС Антоново	ТП-78.7	03	0,38	1	ВРУ встроенных помещений ул.Б.Московская, д.130
ПС Антоново	ТП-78.7	04	0,38	8,5	жилой дом, ул. Ворошилова, д.13
ПС Антоново	ТП-78.7	05	0,38	11	жилой дом, ул.Ворошилова, д. 15
ПС Антоново	ТП-78.7	06	0,38	6,2	ВРУ встроенных помещений ул.Ворошилова, д.15
ПС Антоново	ТП-78.7	07	0,38	15	строительная площадка ЗАО "Проектстрой"
ПС Антоново	ТП-78.7	08	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.7	09	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.7	10	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.7	01	0,38	вкл	T2
ПС Антоново	ТП-78.7	02	0,38	3,2	жилой дом, ул.Б.Московская, д. 130
ПС Антоново	ТП-78.7	03	0,38	1	ВРУ встроенных помещений ул.Б.Московская, д.130
ПС Антоново	ТП-78.7	04	0,38	5	жилой дом, ул. Ворошилова, д.13
ПС Антоново	ТП-78.7	05	0,38	6,1	жилой дом, ул. Ворошилова, д.15
ПС Антоново	ТП-78.7	06	0,38	1	ВРУ встроенных помещений ул.Ворошилова, д.15
ПС Антоново	ТП-78.7	07	0,38	-	-

Центр питания	№ ТП,РТП	Номер рубильника	Напряжение, кВ	Летний минимум, кВт	Потребители
ПС Антоново	ТП-78.7	08	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.7	09	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.7	10	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.8	01	0,38	вкл	T1
ПС Антоново	ТП-78.8	02	0,38	10	жилой дом, ул. Ворошилова, д.17
ПС Антоново	ТП-78.8	03	0,38	8	жилой дом, ул. Ворошилова, д.19
ПС Антоново	ТП-78.8	04	0,38	11	жилой дом, ул. Ворошилова, д.21
ПС Антоново	ТП-78.8	05	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.8	06	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.8	07	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.8	08	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.8	09	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.8	10	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.8	01	0,38	вкл	T2
ПС Антоново	ТП-78.8	02	0,38	12	жилой дом, ул. Ворошилова, д.17
ПС Антоново	ТП-78.8	03	0,38	5	жилой дом, ул. Ворошилова, д.19
ПС Антоново	ТП-78.8	04	0,38	1	жилой дом, ул. Ворошилова, д.21
ПС Антоново	ТП-78.8	05	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.8	06	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.8	07	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.8	08	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.8	09	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.8	10	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.9	01	0,38	вкл	T1
ПС Антоново	ТП-78.9	02	0,38	10,1	котельная поз.77.3
ПС Антоново	ТП-78.9	03	0,38	0	ВРУ ПГБ
ПС Антоново	ТП-78.9	04	0,38	0	строительная площадка ЗАО "Проектстрой"
ПС Антоново	ТП-78.9	05	0,38	8	жилой дом, ул. Ворошилова, д.23
ПС Антоново	ТП-78.9	06	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.9	07	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.9	08	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.9	09	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.9	10	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.9	01	0,38	вкл	T2
ПС Антоново	ТП-78.9	02	0,38	1,2	котельная поз.77.3
ПС Антоново	ТП-78.9	03	0,38	6	жилой дом, ул. Ворошилова, д.23
ПС Антоново	ТП-78.9	04	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.9	05	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.9	06	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.9	07	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.9	08	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.9	09	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.9	10	0,38	-	-
ПС Восточная	КТП-19	01	0,38	вкл	T1
ПС Восточная	КТП-19	02	0,38	1,5	КНС (водомерный узел, мойка) Новоинвест
ПС Восточная	КТП-19	03	0,38	2	КД ул. Медовая
ПС Восточная	КТП-19	04	0,38	3	КД ул. Цветочная
ПС Восточная	КТП-19	05	0,38	2	КД ул. Лисицкая
ПС Восточная	КТП-20	01	0,38	вкл	T1
ПС Восточная	КТП-20	02	0,38	4	КД ул. Луговая
ПС Восточная	КТП-20	03	0,38	3	КД ул. Жемчужная
ПС Восточная	КТП-20	04	0,38	3	КД ул. Спасская
ПС Восточная	КТП-21	01	0,38	вкл	T1
ПС Восточная	КТП-21	02	0,38	5	КД ул. Лисицкая
ПС Восточная	КТП-21	03	0,38	3	КД ул. Садовая
ПС Восточная	КТП-21	04	0,38	4	КД ул. Цветочная
ПС Восточная	КТП-22	01	0,38	вкл	T1
ПС Восточная	КТП-22	02	0,38	3	КД ул. Лисицкая
ПС Восточная	КТП-22	03	0,38	4	КД ул. Миллионная
ПС Восточная	КТП-22	04	0,38	4	КД ул. Солнечная