

**Результаты контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства
за 1 полугодие 2023 года**

Центр питания	№ ТП,РТП	Номер рубильника	Напряжение, кВ	Летний минимум, кВт	Потребители
ПС Антоново	РТП-80	01	0,38	вкл	T1
ПС Антоново	РТП-80	02	0,38	15,2	жилой дом, ул.Б.Московская, д. 120,к.2
ПС Антоново	РТП-80	03	0,38	11	жилой дом, ул.Б.Московская, д. 120,к.1
ПС Антоново	РТП-80	04	0,38	12,3	жилой дом, ул.Б.Московская, д. 122,к.2
ПС Антоново	РТП-80	05	0,38	22	жилой дом, ул.Б.Московская, д. 122,к.3
ПС Антоново	РТП-80	06	0,38	10	жилой дом, ул.Б.Московская, д. 124,к.2
ПС Антоново	РТП-80	07	0,38	31	жилой дом, ул.Б.Московская, д. 124,к.3
ПС Антоново	РТП-80	08	0,38	0,1	ГРП. ул.Б.Московская д.124А
ПС Антоново	РТП-80	09	0,38	11	ВРУ встроенных помещений ул.Б.Московская, д. 124, к. 3
ПС Антоново	РТП-80	10	0,38	-	-
ПС Антоново	РТП-80	01	0,38	вкл	T2
ПС Антоново	РТП-80	02	0,38	21	жилой дом,г.Великий Новгород,ул.Б.Московская, д. 120,к.2
ПС Антоново	РТП-80	03	0,38	11	жилой дом,г.Великий Новгород,ул.Б.Московская, д. 120,к.1
ПС Антоново	РТП-80	04	0,38	15,3	жилой дом,г.Великий Новгород,ул.Б.Московская, д. 122,к.2
ПС Антоново	РТП-80	05	0,38	11,2	жилой дом,г.Великий Новгород,ул.Б.Московская, д. 122,к.3
ПС Антоново	РТП-80	06	0,38	31	жилой дом,г.Великий Новгород,ул.Б.Московская, д. 124,к.2
ПС Антоново	РТП-80	07	0,38	8	жилой дом,г.Великий Новгород,ул.Б.Московская, д. 124,к.3
ПС Антоново	РТП-80	08	0,38	0	ГРП. ул.Б.Московская д.124А
ПС Антоново	РТП-80	09	0,38	10	ВРУ встроенных помещений ул.Б.Московская, д. 124, к. 3
ПС Антоново	РТП-80	10	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.2	01	0,38	вкл	T1
ПС Антоново	ТП-78.2	02	0,38	16,2	жилой дом, ул.Б.Московская, д. 122,к.1
ПС Антоново	ТП-78.2	03	0,38	14,3	жилой дом, ул.Б.Московская, д. 124,к.1
ПС Антоново	ТП-78.2	04	0,38	9	жилой дом, ул.Б.Московская, д. 124,к.1
ПС Антоново	ТП-78.2	05	0,38	44	жилой дом, ул.Б.Московская, д. 122
ПС Антоново	ТП-78.2	06	0,38	15	жилой дом, ул.Б.Московская, д. 124
ПС Антоново	ТП-78.2	07	0,38	10,1	ВРУ встроенных помещений ул.Б.Московская, д. 122
ПС Антоново	ТП-78.2	08	0,38	2	ВРУ БССС Б.Московская д.122б
ПС Антоново	ТП-78.2	09	0,38	15	ВРУ встроенных помещений ул.Б.Московская, д.124
ПС Антоново	ТП-78.2	10	0,38	12,1	котельная ул.Б.Московская 122Б
ПС Антоново	ТП-78.2	01	0,38	вкл	T2
ПС Антоново	ТП-78.2	02	0,38	8	жилой дом, ул.Б.Московская, д. 122,к.1
ПС Антоново	ТП-78.2	03	0,38	15,2	жилой дом, ул.Б.Московская, д. 124,к.1
ПС Антоново	ТП-78.2	04	0,38	20,2	жилой дом, ул.Б.Московская, д. 124,к.1
ПС Антоново	ТП-78.2	05	0,38	10	жилой дом, ул.Б.Московская, д. 122
ПС Антоново	ТП-78.2	06	0,38	21	жилой дом, ул.Б.Московская, д. 124
ПС Антоново	ТП-78.2	07	0,38	16,5	ВРУ встроенных помещений ул.Б.Московская, д. 122
ПС Антоново	ТП-78.2	08	0,38	5	ВРУ Объекта з/у ул. Б.Московская д.120А (ИП Вагабов)
ПС Антоново	ТП-78.2	09	0,38	32	ВРУ встроенных помещений ул.Б.Московская, д.124
ПС Антоново	ТП-78.2	10	0,38	4,5	котельная ул.Б.Московская 122Б
ПС Антоново	ТП-78.3	01	0,38	вкл	T1
ПС Антоново	ТП-78.3	02	0,38	5	жилой дом,г.Великий Новгород,ул. Якова Павлова д.5 корп. 2
ПС Антоново	ТП-78.3	03	0,38	32	жилой дом,г.Великий Новгород,ул. Якова Павлова д.3 корп. 1
ПС Антоново	ТП-78.3	04	0,38	12,2	жилой дом,г.Великий Новгород,ул. Якова Павлова д.5
ПС Антоново	ТП-78.3	05	0,38	25,4	жилой дом,г.Великий Новгород,ул. Якова Павлова д.5 корп. 1
ПС Антоново	ТП-78.3	06	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.3	07	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.3	08	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.3	09	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.3	10	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.3	01	0,38	вкл	T2
ПС Антоново	ТП-78.3	02	0,38	12	жилой дом,г.Великий Новгород,ул. Якова Павлова д.5 корп. 2
ПС Антоново	ТП-78.3	03	0,38	12,5	жилой дом,г.Великий Новгород,ул. Якова Павлова д.3 корп. 1
ПС Антоново	ТП-78.3	04	0,38	20,2	жилой дом,г.Великий Новгород,ул. Якова Павлова д.5
ПС Антоново	ТП-78.3	05	0,38	24	жилой дом,г.Великий Новгород,ул. Якова Павлова д.5 корп. 1
ПС Антоново	ТП-78.3	06	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.3	07	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.3	08	0,38	-	-

Центр питания	№ ТП,РТП	Номер рубильника	Напряжение, кВ	Летний минимум, кВт	Потребители
ПС Антоново	ТП-78.3	09	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.3	10	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.4	01	0,38	вкл	T1
ПС Антоново	ТП-78.4	02	0,38	9,1	ВРУ-1 жилого дома ул.Б.Московская, д. 126
ПС Антоново	ТП-78.4	03	0,38	8,5	ВРУ-2 жилого дома ул.Б.Московская, д. 126
ПС Антоново	ТП-78.4	04	0,38	15	ВРУ-1 жилого дома ул.Б.Московская, д. 126 к.1
ПС Антоново	ТП-78.4	05	0,38	13,4	ВРУ-1 жилого дома ул.Б.Московская, д. 128 к.1
ПС Антоново	ТП-78.4	06	0,38	25,2	ВРУ-2 жилого дома ул.Б.Московская, д. 128 к.1
ПС Антоново	ТП-78.4	07	0,38	10,1	ВРУ встроенных помещений ул.Б.Московская, д. 126/10
ПС Антоново	ТП-78.4	08	0,38	9	ВРУ встроенных помещений ул.Б.Московская, д.126
ПС Антоново	ТП-78.4	09	0,38	15,4	ВРУ встроенных помещений ул.Б.Московская, д.128/10
ПС Антоново	ТП-78.4	10	0,38	3	котельная поз.77.2
ПС Антоново	ТП-78.4	01	0,38	вкл	T2
ПС Антоново	ТП-78.4	02	0,38	12	ВРУ-1 жилого дома ул.Б.Московская, д. 126
ПС Антоново	ТП-78.4	03	0,38	13,1	ВРУ-2 жилого дома ул.Б.Московская, д. 126
ПС Антоново	ТП-78.4	04	0,38	5	ВРУ-1 жилого дома ул.Б.Московская, д. 126 к.1
ПС Антоново	ТП-78.4	05	0,38	11,2	ВРУ-1 жилого дома ул.Б.Московская, д. 128 к.1
ПС Антоново	ТП-78.4	06	0,38	15,2	ВРУ-2 жилого дома ул.Б.Московская, д. 128 к.1
ПС Антоново	ТП-78.4	07	0,38	21,2	ВРУ встроенных помещений ул.Б.Московская, д. 126/10
ПС Антоново	ТП-78.4	08	0,38	8	ВРУ встроенных помещений ул.Б.Московская, д.126
ПС Антоново	ТП-78.4	09	0,38	2,5	ВРУ встроенных помещений ул.Б.Московская, д.128/10
ПС Антоново	ТП-78.4	10	0,38	10,5	котельная поз.77.2
ПС Антоново	ТП-78.6	01	0,38	вкл	T1
ПС Антоново	ТП-78.6	02	0,38	15,3	ВРУ школы ул.Б.Московская, д.126, корп.3
ПС Антоново	ТП-78.6	03	0,38	12	жилой дом, ул. Якова Павлова, д.7, к.1
ПС Антоново	ТП-78.6	04	0,38	7	жилой дом, ул. Ворошилова, д.14
ПС Антоново	ТП-78.6	05	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.6	06	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.6	07	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.6	08	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.6	09	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.6	10	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.6	01	0,38	вкл	T2
ПС Антоново	ТП-78.6	02	0,38	30,2	ВРУ школы ул.Б.Московская, д.126, корп.3
ПС Антоново	ТП-78.6	03	0,38	12	жилой дом, ул. Якова Павлова, д.7, к.1
ПС Антоново	ТП-78.6	04	0,38	16,1	жилой дом, ул. Ворошилова, д.14
ПС Антоново	ТП-78.6	05	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.6	06	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.6	07	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.6	08	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.6	09	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.6	10	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.7	01	0,38	вкл	T1
ПС Антоново	ТП-78.7	02	0,38	15	жилой дом, ул.Б.Московская, д. 130
ПС Антоново	ТП-78.7	03	0,38	1	ВРУ встроенных помещений ул.Б.Московская, д.130
ПС Антоново	ТП-78.7	04	0,38	16,5	жилой дом, ул. Ворошилова, д.13
ПС Антоново	ТП-78.7	05	0,38	20	жилой дом, ул.Ворошилова, д. 15
ПС Антоново	ТП-78.7	06	0,38	14,2	ВРУ встроенных помещений ул.Ворошилова, д.15
ПС Антоново	ТП-78.7	07	0,38	22	строительная площадка ЗАО "Проектстрой"
ПС Антоново	ТП-78.7	08	0,38	27	ВРУ-1 жилого дома, ул.Б.Московская, д. 132
ПС Антоново	ТП-78.7	09	0,38	11,4	ВРУ-1 встроенных помещений ул.Б.Московская, д.132
ПС Антоново	ТП-78.7	10	0,38	25	ВРУ-2 жилого дома, ул.Б.Московская, д. 132
ПС Антоново	ТП-78.7	11	0,38	8,5	ВРУ-2 встроенных помещений ул.Б.Московская, д.132
ПС Антоново	ТП-78.7	12	0,38	18,2	ВРУ жилого дома, ул.Б.Московская, д. 132 к.1
ПС Антоново	ТП-78.7	01	0,38	вкл	T2
ПС Антоново	ТП-78.7	02	0,38	25	жилой дом, ул.Б.Московская, д. 130
ПС Антоново	ТП-78.7	03	0,38	13	ВРУ встроенных помещений ул.Б.Московская, д.130
ПС Антоново	ТП-78.7	04	0,38	12	жилой дом, ул. Ворошилова, д.13
ПС Антоново	ТП-78.7	05	0,38	11,2	жилой дом, ул. Ворошилова, д.15
ПС Антоново	ТП-78.7	06	0,38	4	ВРУ встроенных помещений ул.Ворошилова, д.15

Центр питания	№ ТП,РТП	Номер рубильника	Напряжение, кВ	Летний минимум, кВт	Потребители
ПС Антоново	ТП-78.7	07	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.7	08	0,38	17,4	ВРУ-1 жилого дома, ул.Б.Московская, д. 132
ПС Антоново	ТП-78.7	09	0,38	8,3	ВРУ-1 встроенных помещений ул.Б.Московская, д.132
ПС Антоново	ТП-78.7	10	0,38	5,4	ВРУ-2 жилого дома, ул.Б.Московская, д. 132
ПС Антоново	ТП-78.7	11	0,38	2,2	ВРУ-2 встроенных помещений ул.Б.Московская, д.132
ПС Антоново	ТП-78.7	12	0,38	22,3	ВРУ жилого дома, ул.Б.Московская, д. 132 к.1
ПС Антоново	ТП-78.8	01	0,38	вкл	T1
ПС Антоново	ТП-78.8	02	0,38	12	жилой дом, ул. Ворошилова, д.17
ПС Антоново	ТП-78.8	03	0,38	22	жилой дом, ул. Ворошилова, д.19
ПС Антоново	ТП-78.8	04	0,38	20	жилой дом, ул. Ворошилова, д.21
ПС Антоново	ТП-78.8	05	0,38	10	жилой дом, ул.Б.Московская, д. 132 к.2
ПС Антоново	ТП-78.8	06	0,38	24	жилой дом, ул.Б.Московская, д. 132 к.3
ПС Антоново	ТП-78.8	07	0,38	8	жилой дом, ул.Я.Павлова, д. 11 к.2
ПС Антоново	ТП-78.8	08	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.8	09	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.8	10	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.8	01	0,38	вкл	T2
ПС Антоново	ТП-78.8	02	0,38	28	жилой дом, ул. Ворошилова, д.17
ПС Антоново	ТП-78.8	03	0,38	8	жилой дом, ул. Ворошилова, д.19
ПС Антоново	ТП-78.8	04	0,38	24	жилой дом, ул. Ворошилова, д.21
ПС Антоново	ТП-78.8	05	0,38	12	жилой дом, ул.Б.Московская, д. 132 к.2
ПС Антоново	ТП-78.8	06	0,38	8	жилой дом, ул.Б.Московская, д. 132 к.3
ПС Антоново	ТП-78.8	07	0,38	12	жилой дом, ул.Я.Павлова, д. 11 к.2
ПС Антоново	ТП-78.8	08	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.8	09	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.8	10	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.9	01	0,38	вкл	T1
ПС Антоново	ТП-78.9	02	0,38	7,7	котельная поз.77.3
ПС Антоново	ТП-78.9	03	0,38	0	ВРУ ПГБ
ПС Антоново	ТП-78.9	04	0,38	11	строительная площадка ЗАО "Проектстрой"
ПС Антоново	ТП-78.9	05	0,38	27	жилой дом, ул. Ворошилова, д.23
ПС Антоново	ТП-78.9	06	0,38	8	жилой дом, ул.Я.Павлова, д. 11 к.1
ПС Антоново	ТП-78.9	07	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.9	08	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.9	09	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.9	10	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.9	01	0,38	вкл	T2
ПС Антоново	ТП-78.9	02	0,38	1,4	котельная поз.77.3
ПС Антоново	ТП-78.9	03	0,38	6	жилой дом, ул. Ворошилова, д.23
ПС Антоново	ТП-78.9	04	0,38	14	строительная площадка ООО "Новгородсельстрой"
ПС Антоново	ТП-78.9	05	0,38	5	жилой дом, ул.Я.Павлова, д. 11 к.1
ПС Антоново	ТП-78.9	06	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.9	07	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.9	08	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.9	09	0,38	-	-
ПС Антоново	ТП-78.9	10	0,38	-	-