

**Сводные данные об аварийных отключениях  
ООО "Энергосистемы"**

**2019 год**

№ п/п	Наименование объекта	Время и дата возникновения события	Причина аварийного отключения	Противоаварийные мероприятия	Время и дата восстановления нормальной (до аварийной) схемы	Общее количество недопоставленной электрической энергии, кВт*час
1	2	3	4	5	6	7
<b>январь</b>						
аварийные отключения не зафиксированы						
<b>февраль</b>						
аварийные отключения не зафиксированы						
<b>март</b>						
аварийные отключения не зафиксированы						
<b>апрель</b>						
аварийные отключения не зафиксированы						
<b>май</b>						
аварийные отключения не зафиксированы						
<b>июнь</b>						
аварийные отключения не зафиксированы						
<b>июль</b>						
аварийные отключения не зафиксированы						
<b>август</b>						
1	РТП Нанино	20,45 2019.08.21	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	Восстановление оборудования в смежной электрической сети	08,40 2019.08.22	597
<b>сентябрь</b>						
аварийные отключения не зафиксированы						
<b>октябрь</b>						
1	РТП Нанино	20,45 2019.10.01	Воздействие животных и птиц (электродуговое повреждение)	Устранение последствий электродугового повреждения в РУ-10кВ	23,55 2019.10.01	122
<b>ноябрь</b>						
аварийные отключения не зафиксированы						
<b>декабрь</b>						
1	РТП-80 (секция Ф-30; секция Ф-31)	04,15 2019.12.18	Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети (нарушение электрической изоляции)	Поиск и отключение поврежденного оборудования в смежной электрической сети	05,15 2019.12.18	145